

АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
(весеннего осмотра)

г. Еманжелинск

«20» апреля 2020 г.

Комиссия в составе:

- 1) главного инженера ООО «УК Бастион» М.М. Кальницкого,
- 2) инспектора КТИ ООО «УК Бастион» Е.Г. Пивоваровой,
- 3) зам. директора ООО «Уют» Р.В. Солонович,
- 4) председателя совета МКД по адресу: ул. Бажова д. 7 Жикиной Н.И.

составила настоящий акт весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 7 по ул. Бажова г. Еманжелинск.

Общие сведения по строению

Год постройки 1963

Материал стен кирпичные

Число этажей 4 Количество подъездов 3

Наличие подвала или полуподвала отсутствует

Общая площадь помещений 2012,3 м²

В том числе:

Жилая 1993,2 м²

Количество квартир: 48

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	Бутовый, ленточный в удовлетворительном состоянии
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Стены выполнены из кирпича состояние удовлетворительное
3. Перегородки	Кирпичные в удовлетворительном состоянии
4. Перекрытия: Чердачные междуэтажные подвальные (другое)	ж/бетонное, состояние удовлетворительное, утепление перекрытия не требуется. ж/бетонное, состояние удовлетворительное. ж/бетонное, состояние удовлетворительное.
5. Крыша	Волнистые, асбестоцементные листы состояние удовлетворительное, конёк в удовлетворительном состоянии, требуется частичный ремонт слуховых окон.
6. Водоотводящее устройство	Состояние хорошее
7. Полы	Состояние удовлетворительное
8. Проемы: Окна двери (другое)	Состояние хорошее Входные металлические
9. Отделка внутренняя наружная	Состояние хорошее

(другое)	
10. Крыльца	хорошее
11. Козырьки	хорошее
12. Пряжки	Отсутствуют
13. Отмостка	Состояние хорошее
14. Освещение предподъездное	Состояние хорошее
15. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	отсутствует отсутствует прочистка вентиляции в кв. 9,41,44,2,10,28,1,10,22
16. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электропитание холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее
17. Малые архитектурные формы	Окраска малых архитектурных форм

Выводы и рекомендации комиссии: прочистка вентиляции в кв. 9,41,44,2,10,28,1,10,22

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

подпись	Кальницкий М.М.	Ф.И.О.
подпись	Пивоварова Е.Г.	Ф.И.О.
подпись	Солонович Р.В.	Ф.И.О.
подпись		Ф.И.О.
Директор должность	Журавлёв А.С.	Ф.И.О.

«21» апреля 2020 г.

М.П.