

АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
(весеннего осмотра)

г. Еманжелинск

«20» апреля 2020 г.

Комиссия в составе:

- 1) главного инженера ООО «УК Бастион» М.М. Кальницкого,
- 2) инспектора КТИ ООО «УК Бастион» Е.Г. Пивоваровой,
- 3) зам. директора ООО «Уют» Р.В. Солонович,
- 4) председателя совета МКД по адресу: ул. Ленина д. 11 Буракова В.М.

составила настоящий акт весеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 11 по ул. Ленина г. Еманжелинск.

Общие сведения по строению

Год постройки 1962

Материал стен кирпичные

Число этажей 3 Количество подъездов 3

Наличие подвала или полуподвала подвал

Общая площадь помещений 1472,8 м²

В том числе:

Жилая 1338,2 м²

Количество квартир : 36

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	Железо - бетонный в удовлетворительном состоянии
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Стены выполнены из кирпича состояние удовлетворительное
3. Перегородки	Кирпичные в удовлетворительном состоянии
4. Перекрытия: Чердачные междуэтажные подвальные (другое)	ж/бетонное , состояние удовлетворительное , утепление перекрытия не требуется. ж/ бетонное, состояние удовлетворительное. ж/бетонное, состояние удовлетворительное.
5. Крыша	Волнистые , асбестоцементные листы, состояние удовлетворительное, конёк в удовлетворительном состоянии, требуется частичный ремонт слуховых окон.
6. Водоотводящие устройство	Состояние удовлетворительное
7. Полы	Состояние удовлетворительное
8. Проемы: Окна двери (другое)	Частично отсутствуют вторые рамы , заменить составные стёкла на целые Входные металлические
9. Отделка внутренняя наружная (другое)	Состояние удовлетворительное

10. Крыльца	Состояние удовлетворительное
11. Козырьки	Состояние удовлетворительное
12. Приямки	Отсутствуют
13. Отмостка	Состояние удовлетворительное
14. Освещение предподъездное	Состояние удовлетворительное
15. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	отсутствует отсутствует проведена проверка
16. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее
17. Малые архитектурные формы	Покраска малых архитектурных форм

Выводы и рекомендации комиссии: _____

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

_____	подпись	_____	Кальницкий М.М.
_____	подпись	_____	Ф.И.О.
_____	подпись	_____	Пивоварова Е.Г.
_____	подпись	_____	Ф.И.О.
_____	подпись	_____	Солонович Р.В.
_____	подпись	_____	Ф.И.О.
_____	подпись	_____	Ф.И.О.
_____	подпись	_____	Журавлёв А.С.
_____	подпись	_____	Ф.И.О.

 Директор
 должность



«21» апреля 2020 г.

М.П.