

Конструктивные элементы

1. Адрес 456584, Челябинская обл, р-н. Еманжелинский, г. Еманжелинск, ул. Титова, д. 19

2. Внутренние стены

Тип внутренних стен Стены кирпичные
Физический износ, % 36

3. Окна

Материал окон Деревянные; Пластиковые
Физический износ, % 36

4. Двери

Материал двери Глухая деревянная; Глухая металлическая
Физический износ, % 36

5. Крыша

Тип кровли Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная); Мягкая
Год проведения последнего капитального ремонта кровли 2019
Физический износ кровли, % 10
Утепляющие слои чердачных перекрытий Пенобетон
Вид несущей части крыши Ж/б плиты
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши 2019
Физический износ несущей части крыши, % 10

6. Отделочные покрытия помещений общего пользования

Материал отделочных покрытий Окраска; Штукатурка
Физический износ, % 36

7. Фундамент

Тип фундамента Ж/б
Год проведения последнего капитального ремонта —
Материал фундамента Железобетон
Площадь отмостки, кв.м 201
Физический износ, % 36

8. Перекрытия

Тип перекрытий Перекрытия железобетонные
Физический износ, % 36

9. Тип наружных стен

Тип наружных стен Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей
Год проведения последнего капитального ремонта —
Тип наружного утепления фасада Нет
Физический износ, % 36
Материал отделки фасада без отделки

10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры

Количество лоджий, шт 20
Количество балконов, шт 80